

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ68.В.03081

№

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021182

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Современные материалы», (ООО «ТД Современные материалы»)  
Адрес: 142304, РОССИЯ, Московская область, Чеховский район, город Чехов, улица Комсомольская, дом 13А, Литера С-М №2335.  
ОГРН: 1155048001426. Телефон: +74956401095, +79162080037, e-mail: info@teplofom.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Современные материалы», (ООО «ТД Современные материалы»)  
Адрес: 142304, РОССИЯ, Московская область, Чеховский район, город Чехов, улица Комсомольская, дом 13А.  
ОГРН: 1155048001426. Телефон: +74956401095, +79162080037, e-mail: info@teplofom.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели конструкционные пенополистирольные с двухсторонним полимерно-цементным покрытием, армированным стеклосеткой, марки «ТЕРЛОФОМ+», толщиной от 5 до 200 мм, плотностью от 32 до 45 кг/м³, выпускаемые по ТУ 5768-0002-86444114-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 23.99.19

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ от 03.07.2016 года N 301-ФЗ, от 29.07.2017 №244-ФЗ). Приложение 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ4, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0016771).

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-216/10-2018 от 08.10.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 408-СС/09-2018 от 17.09.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

08.10.2018

по

07.10.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЛБ68.В.03081

(обязательная сертификация)

№ 0016771

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил                                                                               | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 30244-94 п. 7, метод II                         | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть                                                                               | Нормальногорючие (Г3) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ                                  |
| ГОСТ 30402-96                                        | Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость                                                                         | Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.                             |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18                             | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ            |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20                             | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ |



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия