



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.01204/20

Серия **RU** № **0297279**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания". Место нахождения: 305004, Россия, область Курская, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206. Адрес места осуществления деятельности: 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, Литер В, офис 223. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.1HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Телефон: +74712771326, адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТКАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 620107, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Готвальда, дом 12А, помещение 1

Адрес места осуществления деятельности: 623284, Россия, Свердловская область, город Ревда, переулок Медный, дом 3

Основной государственный регистрационный номер 1156658022751.

Телефон: 73433170404. Адрес электронной почты: info@gostcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТКАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 620107, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Готвальда, дом 12А, помещение 1

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623284, Россия, Свердловская область, город Ревда, переулок Медный, дом 3

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение, круглой или плоской формы, с числом медных или алюминиевых жил от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 до 1000 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВБШВнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, АВБШВнг(А)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-002-52303750-2016 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509, 8544499900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 4379ИЛНВО, 4380ИЛНВО от 20.10.2020 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Протокола испытаний № НМ93-196/Т1-2020 от 26.11.2020 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.2ГНМ93)

акта анализа состояния производства от 31.07.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания"

руководства по эксплуатации

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.3, 5.4, 5.6. Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Выдан взамен № ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.01189/20 дата выдана 28.11.2020 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

30.11.2020

ПО

27.11.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Генеральный директор Ольга Яковлевна

(Ф.И.О.)

М.П. Виктор Сергеевич

(Ф.И.О.)