

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№RU C-RU.АД67.В.00288/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011645

Общество с ограниченной ответственностью «Ютекс РУ», ОГРН: 1063336006084
Юридический адрес: 601301, Владимирская область, город Камешково, улица Дорожная, дом 10, РОССИЯ.
Фактический адрес: 601301, Владимирская область, город Камешково, улица Дорожная, дом 10, РОССИЯ, телефон:
+74924825006, адрес электронной почты: info.juteksrussia@bintg.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ютекс РУ»
Юридический адрес: 601301, Владимирская область, город Камешково, улица Дорожная, дом 10, РОССИЯ.
Фактический адрес: 601301, Владимирская область, город Камешково, улица Дорожная, дом 10, РОССИЯ, телефон:
+74924825006, адрес электронной почты: info.juteksrussia@bintg.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"),
115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс
+7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по
аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные из поливинилхлорида на иглопробивной
подоснове (линолеум ПВХ), марки: «JUTEKS», «IDEAL»,
«NOVENTIS», «NON BRAND», толщиной от 1,3 мм до 6,0 мм,
общей поверхностной плотностью от 1100 г/м² до 3500 г/м², в
рулонах, выпускаемые по ТУ 5771-008-97450201-2015
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.23.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 5904 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных
законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-
ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ5. Группа
воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3) по ГОСТ 30402-96. Группа дымообразования – с высокой дымообразующей
способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. Группа токсичности – умеренно опасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.
Группа распространения пламени по поверхности – слабораспространяющие (РП2) по ГОСТ Р 51032-97

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ20-02-18/1 от 18.02.2020 г.
ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская
область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от
23.10.2019 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.02.2020 по 18.02.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

А.А. Соболев

инициалы, фамилия