



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC003/2.Н.00109

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Тиккурила»

Адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 15, корпус 3.

ОГРН: 1077847618287. Телефон: +78123803399, факс: +78124491592, E-mail: info.russia@tikkurila.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Тиккурила»

Адрес: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Девятого Января, дом 15, корпус 3.

ОГРН: 1077847618287. Телефон: +78123803399, факс: +78124491592,

E-mail: info.russia@tikkurila.com

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение  
органа по сертификации, выдавшего  
сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

код ОК 034 (ОКПД2)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Материалы лакокрасочные органорастворяемые интерьерные, согласно приложению №1 на 2 листах (бланк № 001238, бланк № 001237), выпускаемые по технической документации изготовителя, согласно приложению 1 на 2 листах (бланк № 001238, бланк № 001237). Серийный выпуск.

20.30.12.130

код ТН ВЭД

3208 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договора на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения, согласно приложению 1 на 2 листах (бланк №001238, бланк № 001237).

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ)  
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-025/03-2017 от 23.03.2017 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.003/2 до 11.09.2019 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 01-АПБ/02-2017 от 02.02.2017г. "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности" Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем  
в орган по сертификации в качестве  
доказательства соответствия продукции)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 23.03.2017 по 22.03.2022



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Брусникин

Е.М. Михатайкин

001239





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC003/2.Н.00109

### Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Группа горючести – Г1, слабогорючая по СНиП 21-01-97; Группа воспламеняемости – В2, умеренновоспламеняемая по СНиП 21-01-97; Группа дымообразующей способности – Д2, с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; Группа токсичности продуктов горения – Т1, малоопасная по СНиП 21-01-97.

| код ОК 034<br>(ОКПД2) код ТН<br>ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной<br>продукции, составные части изделия или комплекса                                                  | Обозначение документации по<br>которой выпускается продукция |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20.30.12.130<br>3208 10 900 0              | Эмаль ПФ-115 «Универсал» различных цветов, расходом 9-16 м <sup>2</sup> /л.                                                                       | ТУ 2312-003-76174671-2005                                    |
|                                            | Краска для деревянных фасадов «Профи», основа А и D, расходом 8-11 м <sup>2</sup> /л.                                                             | ТУ 2312-041-23072864-2011                                    |
|                                            | Эмаль ПФ-115 «Оптимум» различных цветов расходом 7-11 м <sup>2</sup> /л;<br>Эмаль ПФ-115 «Оптимум» Строительная, расходом 7-11 м <sup>2</sup> /л. | ТУ 2312-004-76174671-2005                                    |
|                                            | Эмаль алкидная для дерева и металла «Профи», основа А и D, расходом 9-11 м <sup>2</sup> /л.                                                       | ТУ 2312-049-23072864-2012                                    |
|                                            | Эмаль алкидная Garden 10, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л;                                                                           | ТУ 2312-064-76174671-2008                                    |
|                                            | Эмаль PESTO 10, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л;                                                                                     | ТУ 2312-032-23072864-2010                                    |
|                                            | Эмали ПФ-115 Discount различных цветов, расходом 80-150 г/м <sup>2</sup> .                                                                        | ТУ 2312-038-76174671-2005                                    |
|                                            | Эмаль ПФ-115 Фазенда различных цветов, расходом 6-16 м <sup>2</sup> /кг                                                                           | ТУ 2312-018-23072864-2009                                    |
|                                            | Эмаль ПФ-115 различных цветов, расходом 100-300 г/м <sup>2</sup>                                                                                  | ТУ 2312-086-23072864-2016                                    |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Брусникин

Е.М. Михатайкин

001238





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC003/2.Н.00109

### Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Группа горючести – Г1, слабогорючая по СНиП 21-01-97; Группа воспламеняемости – В2, умеренновоспламеняемая по СНиП 21-01-97; Группа дымообразующей способности – Д2, с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; Группа токсичности продуктов горения – Т2, умеренноопасная по СНиП 21-01-97.

| код ОК 034<br>(ОКПД2) код ТН<br>ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной<br>продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации по<br>которой выпускается продукция |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20.30.12.130<br>3208 10 900 0              | Эмаль PESTO 30, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л.                                    | ТУ 2312-032-23072864-2010                                    |
|                                            | Эмаль для окон и дверей «Профи», расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л.                               | ТУ 2312-009-23072864-2009                                    |
|                                            | Эмаль алкидная для радиаторов, расходом 12-15 м <sup>2</sup> /л.                                 | ТУ 2312-036-76174671-2005                                    |

Группа горючести – Г1, слабогорючая по СНиП 21-01-97; Группа воспламеняемости – В2, умеренновоспламеняемая по СНиП 21-01-97; Группа дымообразующей способности – Д2, с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; Группа токсичности продуктов горения – Т1, малоопасная по СНиП 21-01-97.

| код ОК 034<br>(ОКПД2) код ТН<br>ВЭД России | Наименование, типы, марки, модели однородной<br>продукции, составные части изделия или комплекса | Обозначение документации по<br>которой выпускается продукция |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 20.30.12.130<br>3208 10 900 0              | Эмаль-грунт РжавоSTOP различных цветов, расходом 12-18 м <sup>2</sup> /л                         | ТУ 2312-041-76174671-2006                                    |
|                                            | Эмаль алкидная Garden 30, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л;                          | ТУ 2312-064-76174671-2008                                    |
|                                            | Эмаль алкидная Euro Miralkyd 90, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л;                   |                                                              |
|                                            | Эмаль алкидная Garden 90, база А и С, расходом 10-12 м <sup>2</sup> /л                           |                                                              |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Брусникин

Е.М. Михатайкин

001237



Исх. №28-03/17 от 27.03.2017 г.

Руководителю направления стандартизации,  
сертификации и НТИ  
ООО «Тиккурила»  
Мосоловой Н.А.

**Настоящим информируем, что продукция производства ООО «Тиккурила» Сертификат  
Соответствия АПБ.RU.OS003/2.Н.00109,**

**Материалы лакокрасочные органорастворяемые интерьерные:**

- Эмаль ПФ-115 «Универсал» различных цветов, расходом 9-16 м<sup>2</sup>/л, выпускаемая по ТУ 2312-003-76174671-2005;
- Краска для деревянных фасадов «Профи», основа А и D, расходом 8-11 м<sup>2</sup>/л, выпускаемая по ТУ 2312-041-23072864-2011;
- Эмаль ПФ-115 «Оптимум» различных цветов расходом 7-11 м<sup>2</sup>/л; Эмаль ПФ-115 «Оптимум» Строительная, расходом 7-11 м<sup>2</sup>/л, выпускаемые по ТУ 2312-004-76174671-2005;
- Эмаль алкидная для дерева и металла «Профи», основа А и D, расходом 9-11 м<sup>2</sup>/л, выпускаемая ТУ 2312-049-23072864-2012;
- Эмаль алкидная Garden 10, база А и С, расходом 10-12 м<sup>2</sup>/л, выпускаемая по ТУ 2312-064-76174671-2008;
- Эмаль PESTO 10, база А и С, расходом 10-12 м<sup>2</sup>/л, выпускаемая по ТУ 2312-032-23072864-2010;
- Эмали ПФ-115 Discount различных цветов, расходом 80-150 г/м<sup>2</sup>, выпускаемая по ТУ 2312-038-76174671-2005;
- Эмаль ПФ-115 Фазенда различных цветов, расходом 6-16 м<sup>2</sup>/кг, выпускаемая по ТУ 2312-018-23072864-2009;
- Эмаль ПФ-115 различных цветов, расходом 100-300 г/м<sup>2</sup>, выпускаемая по ТУ 2312-086-23072864-2016;

имеют следующие пожарно-технические характеристики:

- группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 п. 7, метод II, слабогорючие по СНиП 21-01-97;
- группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96, умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97;
- группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18.
- группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, малоопасные по СНиП 21-01-97.

Таким образом продукция, имеющая пожарно-технические характеристики, как Г1 (слабогорючие), В2 (умеренновоспламеняемые), Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), Т1 (малоопасные) в соответствии «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ», статьи 13, п. 11, таблицы 3 может быть классифицирована по классу пожарной опасности строительных материалов, как КМ2.

**Материалы лакокрасочные органорастворяемые интерьерные:**



- Эмаль PESTO 30, база А и С, расходом 10-12 м<sup>2</sup>/л, выпускаемая ТУ 2312-032-23072864-2010;
- Эмаль для окон и дверей «Профи», расходом 10-12 м<sup>2</sup>/л, выпускаемая по ТУ 2312-009-23072864-2009;
- Эмаль алкидная для радиаторов, расходом 12-15 м<sup>2</sup>/л, выпускаемая по ТУ 2312-036-76174671-2005;

имеют следующие пожарно-технические характеристики:

- группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 п. 7, метод II, слабогорючие по СНиП 21-01-97;
- группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96, умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97;
- группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18.
- группа токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, умеренноопасные по СНиП 21-01-97.

Таким образом продукция, имеющая пожарно-технические характеристики, как Г1 (слабогорючие), В2 (умеренновоспламеняемые), Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), Т2 (умеренноопасные) в соответствии «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ», статьи 13, п. 11, таблицы 3 может быть классифицирована по классу пожарной опасности строительных материалов, как КМ2.

#### Материалы лакокрасочные органорастворяемые интерьерные:

- Эмаль-грунт РжавоSTOP различных цветов, расходом 12-18 м<sup>2</sup>/л, выпускаемая по ТУ 2312-041-76174671-2006;
- Эмаль алкидная Garden 30, база А и С, расходом 10-12 м<sup>2</sup>/л; Эмаль алкидная Euro Miralkyd 90, база А и С, расходом 10-12 м<sup>2</sup>/л; Эмаль алкидная Garden 90, база А и С, расходом 10-12 м<sup>2</sup>/л, выпускаемые по ТУ 2312-064-76174671-2008;

имеют следующие пожарно-технические характеристики:

- группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 п. 7, метод II, слабогорючие по СНиП 21-01-97;
- группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96, умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97;
- группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18.
- группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, малоопасные по СНиП 21-01-97.

Таким образом продукция, имеющая пожарно-технические характеристики, как Г1 (слабогорючие), В2 (умеренновоспламеняемые), Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), Т1 (малоопасные) в соответствии «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ», статьи 13, п. 11, таблицы 3 может быть классифицирована по классу пожарной опасности строительных материалов, как КМ2.

Руководитель ОС «СЗРЦ СЕРТ»

В.В. Брусникин



Исп.  
Эксперт ОС «СЗРЦ СЕРТ»

Е.М. Михатайкин