

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02092

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН".

Адрес: 215010, Смоленская обл., г. Гагарин, Эжвинский проезд, д. 1. ОГРН: 1066723005502.

Телефон (48135) 793-00, факс (48135) 79-311.

№ 0018447

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН".

Адрес: 215010, Смоленская обл., г. Гагарин, Эжвинский проезд, д. 1. ОГРН: 1066723005502.

Телефон (48135) 793-00, факс (48135) 79-311.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрываются напольные ламинированные на основе плит HDF

древесноволокнистых с маркировками: "EGGER", "EGGER PRO",

"EGGER HOME", "EGGER BASIC", "Megafloor", "Euroclit", "EGGER

Laminate Flooring", "Basic", "Floorline", "Emotion", "Feelwood", "OBI",

"OBI Flooring", "OBI Comfort", "OBI Excellent", "FXA", "Cello", "Dolce

Flooring", "Country Style", "BauClic", "GLM01", "GLM02", "GLM03",

"GLM04", "GLM05", "GLM06", "GLM07", "GLM08", "GLM09",

"GLM10" (толщиной 5÷12 мм, основа HDF плотностью 880±20 кг/м³),

выпускаемые по ГОСТ 32304-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 16.21.13.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5204/РС от 13.06.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",
рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K04183 от 29.06.2015 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.09.2017

по 06.09.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)