

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.03819

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018579

Общество с ограниченной ответственностью «СоюзБалтКомплект» (ООО «СоюзБалтКомплект»);  
Адрес: 196644, Россия, город Санкт-Петербург, поселок Саперный, территория предприятия «Балтика», дом б/н, лит. ЮА.  
ОГРН: 1027807972390. Телефон 88123246699, факс 88123269833. адрес электронной почты office@pgsouz.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СоюзБалтКомплект» (ООО «СоюзБалтКомплект»);  
Адрес: 196644, Россия, город Санкт-Петербург, поселок Саперный, территория предприятия «Балтика», дом б/н, лит. ЮА.  
ОГРН: 1027807972390. Телефон 88123246699, факс 88123269833.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49;  
факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан  
07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели ламинированные на основе древесноволокнистых плит (ДВП), типов:  
ЛП1, ЛП2, применяемые для внутренней отделки стен, шириной от 168 до  
238 мм, длиной 2600 мм, толщиной от 5,5 до 7 мм, выпускаемые по ТУ 5367-  
002-50012764-2001 с изм. №№ 1-5 "Панели ламинированные на основе  
древесноволокнистых плит". Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)  
16.21.12.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изм. на 03.07.2016 года),  
глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной  
опасности строительных материалов – КМ5. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0015701).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0369/07-2017 от 27.07.2017 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от  
23.11.2010; адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская  
область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 23062017/2 от 07.07.2017 г.,  
проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5367-002-50012764-2001 "Панели ламинированные на основе древесноволокнистых плит".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.07.2017 по 27.07.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ  
  
ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева

ИНДИВИДУАЛЬ, ФАМИЛИЯ

Н.Э. Иванова

ИНДИВИДУАЛЬ, ФАМИЛИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.03819  
(обязательная сертификация)

№ 0015701

### Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п.9	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа по воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа по токсичности продуктов горения – Т4 (чрезвычайно опасные) по ФЗ 123 ст. 13



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева

инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

инициалы, фамилия